

Yaroslavov Val str., 21-G
01034 Kiev Ukraine
Tel. (38044) 493-91-76 (77, 78, 79, 80)
Fax (38044) 493-91-76 (77, 78, 79, 80) (int. №758)
acc.2600943004 PS "UKRGABANK"
code 320478 reg. code 31031002

ТОВ «ПОЖТЕСТ»

01034, Україна, Київ,
вул. Ярославів Вал, 21-Г, Тел.
(38044) 493-91-76 (77, 78, 79, 80)
Факс (380-44) 493-91-76 (77, 78, 79, 80) (вн. №758)
р/р 2600943004 в АБ
"Укргазбанк" в м. Києві, МФО 320478
Код ЄДРПОУ 31031002

№ _____

від "1" квітня 2011р.

Директору ТОВ „КІНГСПАН-ЛЬВІВ”

Литовченку А.І.

79035, Україна, м. Львів, вул. Кримська, 28 оф. 404

Цим повідомляємо Вам, що результати випробування перегородок на вогнестійкість згідно п.10.3 ДСТУ Б В.1.1-15:2007 “Захист від пожежі. Перегородки. Методи випробувань на вогнестійкість” є дійсними для перегородок такого самого типу, якщо були зменшені лінійні розміри перегородки, крім товщини, чи проміжки між елементами кріплення складових перегородки, або було збільшено товщину перегородки.

З повагою,

Начальник Випробувальної
Лабораторії ТОВ «ПОЖТЕСТ»



І.С. Гаврилов